



Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)  
Управление Надзорной деятельности и профилактической работы  
677009, г. Якутск ул. Кальвица, 16/2 тел. 223-804, тел. доверия 399-999 [mchs@pub.vsn.ru](mailto:mchs@pub.vsn.ru)  
Отдел надзорной деятельности по г. Якутску  
677009 г. Якутск, ул. Дзержинского, 35 тел./факс 22-63-71

**Предписание № 612/1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия)

«Якутский коммунально-строительный техникум»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

Директор ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-строительный техникум» Калинина Светлана Валерьевна  
индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения органа надзорной деятельности о проведении **плановой /выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя № 6 от 09.01.2019 г.**, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «16» января 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., «17» января 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., «18» января 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., «22» января 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., «23» января 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., «24» января 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., «25» января 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., «28» января 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., «29» января 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., проведена проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности по г. Якутску УНД ГУ МЧС РФ по РС(Я) (государственным инспектором г. Якутска по пожарному надзору) капитаном внутренней службы Рожкиной Еленой Николаевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов),

**Помещений здания и прилегающей территории ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-строительный техникум»**

по пожарному надзору проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес))

**расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Очиченко, 6**

совместно с Директором ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-строительный техникум» Калининой Светланой Валерьевной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Дымовые пожарные извещатели установлены на расстоянии менее 0,5м от стены	(п. 13.5.5 СП 5.13130.2009г)	До 01.04.2020г.	
2.	Кабинет АХЧ не заблокировано установкой автоматической пожарной сигнализации.	(п. 61 ППР в РФ № 390, НПБ 110-03).	До 01.04.2020г	
3.	Помещении склада не	(п. 61 ППР в РФ № 390, НПБ 110-03).	До 01.04.2020г	

	заблокировано установкой автоматической пожарной сигнализации. (мастерская сухого строительства)			
4.	Не обработаны огнезащитным составом металлические фермы, прогоны, балки, связи, ригели, швеллеры и др. металлические конструкции здания	(п. 21 ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 г.; п. 5.13, п. 7.13 СНиП 21-01-97*; п. 5.4.2-п.5.4.3 СП 2.13130.2012) (Гараж)	До 01.04.2020г	
5.	Отсутствует второй эвакуационный выход из помещений в коридор, предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел	(ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.12* СНиП 21-01-97*; п. 4.2.1 СП 1.13130.2009) (Столовая)	До 01.04.2020г	
6.	Руководителем организации не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.	(п. 50 ППР в РФ №390)	До 01.04.2020г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации по их устранению.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных

квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инженер ОНД по г. Якутску УНД  
(должность, фамилия и инициалы)  
И ПР ГУ МЧС России по РС (Я) Игнатьев Л.В.  
государственного инспектора по пожарному надзору)



« 20 » ноября 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

Касим

(подпись)

«20» исеара 20 19 г.

директор Талишова СВ

(должность, фамилия, инициалы)