

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Саха (Якутия)
«Якутский
коммунально-строительный техникум»
(ГБПОУ РС (Я) «ЯКСТ»)

Вводная инструкция
о мерах пожарной безопасности

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБПОУ РС(Я) «ЯКСТ»

С.В. Калинина С.В. Калинина

«28 » января 2017 г.



Вводный инструктаж о мерах пожарной безопасности

1. Общие требования пожарной безопасности при работе в административных и учебно-производственных помещениях ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-строительный техникум».

1.1. Все работники техникума должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.

1.2. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности возлагается на директора техникума.

1.3. Ответственность за пожарную безопасность в служебных и производственных помещениях, закрепленных за структурными подразделениями, возлагается на руководителей структурных подразделений.

2. Работники техникума обязаны:

- соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;
- знать схему эвакуации и место расположения огнетушителей;
- знать правила пользования огнетушителями;
- держать всегда свободными от любых предметов подходы к средствам пожаротушения (огнетушители, пожарные ящики с рукавами, гидранты и др.);
- хранить легковоспламеняющиеся вещества в соответствии с правилами пожарной безопасности.

3. Требования пожарной безопасности к содержанию территории.

3.1. Территория техникума должна своевременно очищаться от мусора, горючих отходов, тары, опавших листьев и сухой травы. Весь образующийся мусор разрешается собирать только в специализированные контейнеры, установленные на специально выделенных для этого площадках.

3.2. Противопожарные разрывы между зданиями не разрешается использовать под складирование материалов и строительства других (даже временных) зданий и сооружений.

3.3. Дороги, проезды, подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам и водоисточникам, используемым для пожаротушения, подступы к стационарным пожарным лестницам и пожарному инвентарю должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенным от снега и льда.

3.4. Разведение костров, сжигание отходов и тары на территории техникума категорически запрещено.

4. Пожарная безопасность, требования безопасности к работе в аварийных ситуациях.

4.1. Производственные и вспомогательные объекты (помещения, сооружения, оборудование и т. п.) должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно действующим нормам.

4.2. Использование первичных средств пожаротушения не по назначению запрещается.

4.3. Обслуживающий персонал объектов при приеме и сдаче смены должен проверять наличие и исправность противопожарного инвентаря с занесением результатов в вахтенный журнал.

4.4. Работник обязан докладывать своему непосредственному руководству о каждом случае травмы, отравления и ожога, полученном лично или другими работниками, а также о загорании, "хлопке" (взрывном воспламенении горючих паров и газов), т.е., возникшей аварийной ситуации.

4.5. Работник обязан знать номера телефонов и другие средства экстренной связи, уметь ими пользоваться и немедленно осуществлять вызов:

- пожарной охраны — при возникновении загорания или возможности его возникновения вследствие выхода (выброса) горючих паров, газов и жидкостей, по телефону 01 (010);
- скорой помощи — при ожогах, травмах, отравлениях, по телефону 03.

4.6. До прибытия соответствующих служб работники должны срочно принять меры по ликвидации загорания или аварии и оказать помощь пострадавшему.

4.7. При возникновении аварийных ситуаций следует:

- принять меры к удалению людей из опасной зоны;
- умело и быстро выполнять обязанности, изложенные в плане ликвидации аварий;
- сообщить в пожарную охрану;
- прекратить все технологические операции;
- проинформировать руководителя предприятия;
- принять участие в ликвидации аварии и устраниении ее последствий.

4.8. Тушение загораний необходимо производить средствами пожаротушения, имеющимися на участке.

5. Содержание зданий, сооружений и помещений ГБПОУ РС (Я) «Якутский коммунально-строительный техникум».

5.1. Все производственные и складские помещения должны быть определены на

- категорию взрыва и пожаробезопасности;

• класс зоны по правилам устройства электроустановок, которые надлежит обозначить на дверях помещений.

5.2. Противопожарные системы и установки здания должны содержаться постоянно в исправном рабочем состоянии.

5.3. В помещениях здания запрещается:

- Хранение и применение ЛВЖ и ГЖ, взрывчатых веществ, баллонов с газами и других взрыво- и пожароопасных веществ и материалов;
- Загромождать мебелью, оборудованием двери и люки, переходы в смежные секции, выходы и эвакуационные лестницы;
- Производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
- Оставлять неубранным промасленный обтирочный материал;
- Устраивать на лестничных клетках и коридорах кладовки, а также хранить под маршрутами лестниц и их площадках вещи, мебель и другие материалы.

5.4. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. Двери могут закрываться лишь на внутренние, легко открываемые замки.

5.5. Во всех помещениях, которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть отключены.

5.6. Прилегающая территория и помещения, закрепленные за структурными подразделениями, постоянно поддерживаются работниками подразделения в чистоте, весь мусор и отходы производства своевременно убираются.

5.7. Проезды к зданию должны содержаться свободными, обеспечивающими беспрепятственный проезд пожарных автомобилей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- пользоваться поврежденными розетками;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;
- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы;
- применять нестандартные нагревательные приборы.

6. Содержание сетей противопожарного водоснабжения

6.1. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии.

6.2. Проверка их работоспособности должна производиться не реже двух раз в год. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время года должны быть утеплены.

6.3. У гидрантов и водоемов должны быть установлены соответствующие указатели.

6.4. Пожарные краны внутреннего водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Вентиль пожарного крана должен быть исправен.

7. Первичные средства пожаротушения.

7.1. Каждый огнетушитель, установленный в здании, должен иметь порядковый номер.

7.2. Огнетушители должны содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

7.3. Пользоваться огнетушителями необходимо в соответствии с Правилами эксплуатации огнетушителей.

7.4. Использование первичных средств пожаротушения для посторонних целей не допускается.

8. Краткие правила пользования первичными средствами пожаротушения

8.1. Пенные огнетушители

Предназначены для тушения пожаров от загоревшихся различных веществ и материалов, за исключением загоревшихся щелочных металлов и электроустановок, находящихся под напряжением.

Для приведения в действие химически-пенного огнетушителя ОХП-10 необходимо иглой прочистить спрыск повернуть вверх на 180 градусов до отказа рукоятку и направить струю пены на очаг горения.

8.2. Углекислотные огнетушители

Предназначены для тушения загораний различных веществ, за исключением тех, горение которых происходит без доступа воздуха, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 380 В.

Для приведения в действие углекислотных огнетушителей ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 необходимо раструб направить на горящий предмет, повернуть маховико вентиля влево до отказа и направить струю газа на источник огня.

Переворачивать огнетушитель не требуется, держать по возможности, вертикально.

Во избежание обмораживания нельзя касаться металлической части растрuba оголенными частями тела.

Необходимо пользоваться брезентовыми рукавицами.

8.3. Порошковые огнетушители

Предназначены для тушения нефтепродуктов, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В, ценных материалов и загораний на автомобильном транспорте.

Для приведения в действие порошкового огнетушителя ОП-10 необходимо нажать на пусковой рычаг и направить струю порошка на очаг горения через выкидную насадку

8.4. Внутренние пожарные краны водоснабжения

Предназначены для тушения водой твердых сгораемых материалов, горючих жидкостей и для охлаждения ближайших резервуаров.

Внутренний пожарный кран вводится в работу двумя работниками. Один прокладывает рукав и держит наготове пожарный ствол для подачи воды в очаг горения, второй проверяет подсоединение пожарного рукава к штуцеру внутреннего крана и открывает вентиль для поступления воды в пожарный рукав

8.5. Асбестовое полотно, войлок (кошма)

Используется для тушения небольших очагов горения любых веществ. Очаг горения накрывается асбестовым или войлочным полотном с целью прекращения к нему доступа воздуха.

8.6. Песок

Применяется для механического сбивания пламени и изоляции горящего или тлеющего материала от окружающего воздуха.

Подается песок в очаг пожара лопатой или совком.

9. Порядок действий при пожаре

Каждый работник предприятия при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари) обязан:

9.1. Сообщить об этом в пожарную охрану по телефон 01 (010), а также дежурному вахтеру техникума.

9.2. При этом необходимо назвать:

- Адрес объекта (пожарной охране)
- Место возникновения пожара (пожарной охране и вахтеру)
- Свою должность и фамилию (пожарной охране и вахтеру)

9.3. Сообщить вышестоящему руководителю.

9.4. Остановить работу технологического оборудования;

9.5. Сообщить дежурному инженеру-электрику о возгорании;

9.6. Принять, по возможности, другие меры:

- по эвакуации людей;
- тушению пожара при помощи первичных средств пожаротушения и сохранности материальных ценностей.

9.7. При использовании первичных средств пожаротушения соблюдать меры безопасности, изложенные в инструкции по эксплуатации огнетушителей.

9.8. Руководитель обязан:

- Прекратить все работы в здании кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
- Осуществить общее руководство по тушению пожара;
- Обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара,
- Организовать встречу подразделений пожарной охраны.

10 .Сотрудник, назначенный ответственным за пожарную безопасность в рабочем помещении, обязан:

10.1. Осуществлять контроль над соблюдением в помещения правила пожарной безопасности.

10.2. В обязательном порядке осуществлять по окончании рабочего дня осмотр помещения, плотно закрыть окна и форточки, отключить освещение и электрооборудование.

10.3. Ответственность за соблюдение посетителями правил пожарной безопасности возлагается на должностных лиц, осуществляющих их сопровождение и руководителей структурных подразделений, в помещении которых находится посетитель.

11. Ответственность.

11.1. За невыполнение требований данной инструкции работники несут ответственность в установленном законом порядке.